


本図は代表呼び径200を示す

記号	年月日	改訂記事	担当	承認
△	2010.3.24	最小肉厚をJWWA B 122規格値に整合	弓削	吉居



(注): 呼び径75,100の弁棒材料はSUS403とする

21	ダストシール	NBR	1	
20	Oリング	NBR	1	
19	Oリング	NBR	2	
18	Oリング	NBR	1	
17	ガスケット	SBR	1	
16	プラグ	SUS304	2	
15	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
14	六角穴付ボルト	SUS304	4	
13	六角ボルトナット	SWCH	1S	
12	ボールベアリング	SUJ	2	
11	上プシュ	C3771B	1	
10	下プシュ	C3771B	1	
9	めねじこま	CAC406	1	
8	弁体弁座	CAC406	2	
7	弁箱弁座	CAC406	2	
6	弁棒	C3771B	1	(注)
5	キャップ	FCD450-10	1	
4	ベアリングケース	FCD450-10	1	
3	ふた	FCD450-10	1	
2	弁体	FCD450-10	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	

呼び径	d	L	フランジ寸法							最小肉厚		脚寸法		S	H
			D	g	C	n	h	t	f	t1	t2	E	E1		
75	75	240	211	125	168	4	19	21	3	6	5	80	106	158	355
100	100	250	238	152	195	4	19	21	3	6	6	90	119	164	400
150	150	280	290	204	247	6	19	22	3	7	6	130	145	183	490
200	200	300	342	256	299	8	19	23	3	8	7	160	171	208	580
250	250	380	410	308	360	8	23	24	3	9	7	190	205	230	700
300	300	400	464	362	414	10	23	25	3	9	7	220	232	254	790

記事	
課長	検図設計製図
吉居	弓削
吉居	吉居
日付	2008/01/16
図名	JWWA B 122 ショート準拠 ボールベアリング入 φ75~φ300 水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁 2種
図番	M-08020

仕様	
MM-CB型	最高使用圧力 0.75 MPa
FCD 7.5K	試験圧力 弁箱 1.75 MPa
内面粉体塗装	弁座 0.75 MPa
図名	JWWA B 122 ショート準拠 ボールベアリング入 φ75~φ300 水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁 2種
課長	検図設計製図
吉居	弓削
吉居	吉居
日付	2008/01/16
図番	M-08020

宮部鉄工株式会社