




品番 NO.	名 称 NAME OF PARTS		材 料 MATERIAL	数量 QTY	備 考 REMARKS	
承認 APPROVED	検 査 CHECK	設 計 DESIGN	製 図 NAME	仕 様 SPECIFICATION		
龍本	龍本	吉居	吉岡	最高使用圧力 MAXIMUM OPERATING PRESSURE		1.0 MPa
				試験圧力 TEST PRESSURE	升 箱 BODY	2.3 MPa
					升 座 SEAT	※ 1.4 MPa
第三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION						
日 付 DATE	2025/03/20		主材料 MAIN MATERIAL	FCD450-10		
尺 寸 SCALE	1:2.3		呼び圧力 NOMINAL PRESSURE	10K		
型 式 SCALE	MS-NADI型		塗 装 PAINT	内外面粉体塗装		
図 名 TITLE	エアネクスト消火栓 ロング型 空気併付地下式消火栓 単口 φ75×340H					
宮部鉄工株式会社 MIYABE IRON WORKS CO., LTD.				図 番 DWGNO	AM-F25048△	

D



記事 DESCRIPTIONS
※空気弁座漏れ試験圧力：1.0Mpa